

滅鼠工作檢查表 (住宅屋苑／大廈)

檢查日期							
檢查項目							
1. 已巡查所有花槽和路面，視察有否出現鼠患。							
2. 已修剪植物，以便及早發現鼠患。							
3. 已清理堆積的物品。							
4. 每天至少清倒住客的垃圾一次。							
5. 已把垃圾袋綁好，然後放在有蓋的垃圾收集桶內。							
6. 已把用過的垃圾桶清洗乾淨。							
7. 垃圾房已妥善維修保養和潔淨。							
8. 已清理在公用地方的垃圾。							
9. 貯物室／機房已妥善潔淨，沒有物品堆積。							
10. 排水管口已裝設間隙少於 6 毫米的鐵格柵或塞進有棘的鐵絲網球。							
11. 破損的鐵格柵均已更換。							
12. 裝設水管、電線或分體式冷氣機後，在牆壁、地板或天花留下的罅隙，均已用水泥或鐵片填封。							
13. 損毀的行人路和牆壁，均已用水泥修補。							
14. 門腳與地面之間的空隙少於 6 毫米。門的底部 (包括門框) 已裝上至少有 30 厘米高的金屬踢板。							
15. 通風／排氣口及百葉窗已安裝鐵絲網，其網眼不超過 6 毫米。							
16. 外牆上的喉管已安裝防鼠擋。							
17. 已在每個樓層放置有蓋的垃圾收集桶，桶蓋大小適合，用以收集住客的垃圾。							
檢查人員:							
簽署:							

註:

- 在方格中加 “√”，表示情況令人滿意。
- 在方格中加 “X”，表示發現情況欠妥，應馬上糾正。在糾正工作完成後，請在相應方格中加簽確認。